

목차

Case 1	1
AddInfo	1
Cause	1
Solution	1

ethercat, 이더넷, panasonic, 파나소닉, unknown, config, 실패, scan

Unknown Slave

× SCAN 결과 알 수 없는 Slave가 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo

The screenshot shows the 'Configurator' window with the 'Topology' tab selected. The 'Net Info' section on the left lists three unknown slaves with addresses [0000h]. The 'Slave Info' section on the right shows a topology diagram with a master [0200] MASTER-DC and three slaves [0001] NONE, [0002] NONE, and [0003] NONE, all marked as 'Unknown'. The 'ProcessData' section is empty. The bottom of the window has buttons for 'Index', 'Addr', 'Initial', 'PreOP', 'SafeOP', and 'OP', along with an 'Apply AutoAddress To Servo' button.

Cause

- SCAN 시 참조할 ESI File(*.xml) 이 없음

Solution

- XML 폴더 (.\ComiIDE\Data\XML) 에 Unknown으로 확인되는 Slave의 XML 파일을 복사 ¹⁾

¹⁾

ECatConfig 사용 시 .\EcatConfig\Data\XML

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:unknown_slave&rev=1576118112

Last update: **2024/07/08 18:22**